

Акт обследования

образовательной организации на предмет доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
от 05 сентября 2016 года

Название организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» города Смоленска

Адрес места нахождения организации: 214000, город Смоленск, ул. Октябрьской Революции, дом 7а

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3707,3 кв. м.
- прилегающий земельный участок 13 300 кв. м.

Сфера деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 640 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 6,5 до 18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2.	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	отсутствуют
4.	Поручни	имеются частично
5.	Пандусы	имеются
6.	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7.	Раздвижные двери	отсутствуют
8.	Доступные входные группы	отсутствуют

9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10.	Достаточная ширина дверных проемов в степенях, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14.	Специальные направляющие, перила, знаки, указатели для самостоятельного передвижения незрячих и слабослышащих	отсутствуют
15.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
16.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется частично
17.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проводится
18.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
19.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
20.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
21.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствуют
22.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
23.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствуют

24.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется версия для слабовидящих
25.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

Заключение комиссии:

Рекомендовано ежегодно проводить инструктаж сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг, выделить место для стоянки автотранспортных средств для инвалидов, оборудовать помещения специальными направляющими, перилами, знаками, указателями для самостоятельного передвижения незрячих и слабослышащих, разместить надлежащим образом оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, выделить и оборудовать специальное помещение для размещения собаки-проводника.

Председатель комиссии	_____	Л.В.Бурилкина
Члены комиссии	_____	А.Ю.Самсонова
	_____	М.В.Туберозова
	_____	Т.О.Ходакова

Председатель Ленинской районной организации
Смоленской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов» _____
